



# CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359  
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spett.le  
COMUNE DI RUBIERA  
4° Settore - Territorio e attività economiche  
Via Emilia Est n. 5  
42048 RUBIERA RE  
[comune.rubiera@postecert.it](mailto:comune.rubiera@postecert.it)

e, p.c.

Spett.le  
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA  
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE  
Servizio Area Affluenti PO  
[stpc.affluentipo@postacert.regione.emiliaromagna.it](mailto:stpc.affluentipo@postacert.regione.emiliaromagna.it)

Spett.le  
ARPAE EMILIA ROMAGNA  
Area Autorizzazioni e  
Concessioni Reggio Emilia  
Piazza Gioberti n. 4  
42121 REGGIO EMILIA RE  
[reggioemilia@pec.arpae.it](mailto:reggioemilia@pec.arpae.it)

Ticket n. 2024102501810967

**OGGETTO:** Richiesta di Permesso di Costruire in deroga (art. 20 L.R. 15/2013 e s.m.i.) per nuova costruzione di serbatoio per la centrale idrica di Rubiera e sistemazione delle aree cortilive. Parere

**Visto** il procedimento in oggetto acquisito agli atti del Consorzio con Prot. n. 11421 del 18/10/2024;

**Valutata** la documentazione tecnica prodotta dal proponente ed effettuata l'istruttoria da parte dei competenti uffici;

## Premesso che:

- Con riferimento agli scarichi di acque meteoriche nella rete di bonifica e irrigazione, il Consorzio è ente competente per il rilascio della concessione di scarico diretto e di nulla osta idraulico per lo scarico indiretto nei canali di bonifica ai fini della compatibilità idraulica e irrigua;
- Con riferimento ad opere interferenti con la rete di bonifica e irrigazione (opere in area di rispetto, opere interferenti, occupazione di aree del demanio per opere di bonifica o di aree del Consorzio, ecc) il Consorzio è ente competente per il rilascio delle relative concessioni;



# CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359  
protocollo@pec.emiliacentrale.it

- Sulla base di quanto indicato nelle mappe su taglio comunale della cartografia delle mappe delle aree allagabili – pericolosità 2022 - PGRA secondo ciclo l'area ricade nella UoM ITN008 Bacino del Po l'area ricade interamente nello scenario di pericolosità P2: Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità per l'ambito territoriale RSP: Reticolo Secondario di Pianura.
- L'art. 5.2 del DGR 1300/2016 della Regione Emilia-Romagna richiede l'applicazione del principio di invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche in aree perimetrate a pericolosità P2 e P3 del RSP;
- La fascia di rispetto dei canali di bonifica è pari a 5 m (10 m per corsi d'acqua principali);

## Considerato che:

- In prossimità dell'area oggetto di intervento non sono presenti corsi d'acqua in gestione al presente Consorzio;
- L'area oggetto di intervento scola indirettamente nella rete in gestione al presente Consorzio e infatti ricade interamente nello scenario di pericolosità P2: Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità per l'ambito territoriale RSP: Reticolo Secondario di Pianura,
- Le soluzioni tecniche individuate per garantire la compatibilità idraulica con gli allagamenti derivanti dal Torrente Tresinaro, adiacente all'area oggetto di intervento e ricadente nell'ambito del reticolo Principale, garantiranno anche la compatibilità idraulica con eventuali allagamenti derivanti dal RSP,

Tutto ciò premesso e considerato, il Consorzio di Bonifica, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, esprime **Parere favorevole di compatibilità idraulica** all'intervento in progetto ai sensi della DGR 1300/2016.

In fase di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto dovrà essere perfezionata allo scrivente Consorzio, tramite la modulistica apposita disponibile sul sito web, la richiesta di nulla osta idraulico per scarico indiretto congiuntamente al progetto delle opere atte a garantire l'invarianza idraulica dell'intervento.

A tal proposito si rammenta che il coefficiente udometrico dell'area oggetto di intervento è pari a 20 l/s per ettaro di superficie territoriale e le CPP da utilizzarsi in fase di progettazione sono quelle inerenti all'areale 'Alta Pianura' con TR 50 anni (vedi file con indicazioni alla progettazione allegato alla presente).

Per ogni informazione si prega di contattare l'Ing. Sara Simona Cipolla – 0522 443242 –

[scipolla@emiliacentrale.it](mailto:scipolla@emiliacentrale.it)

Distinti saluti.

LA DIRETTRICE GENERALE  
Ing. Ada Francesconi